



Styrelsen informerar

Kontroll jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare håller inte för evigt. Alla jordfelsbrytare har en testknapp, ofta märkt T för test, som används för att kontrollera funktionen. Testa dina jordfelsbrytare minst två gånger per år, gärna oftare. När du trycker på testknappen ska strömmen i huset brytas. Om strömmen inte bryts bör du genast kontakta ett elinstallationsföretag

Dina jordfelsbrytare finns installerade för att slå av elen i din lägenhet om något händer som kan innebära skada eller risk för dig eller andra. Men för att hålla koll på att den fungerar som den ska behöver du "motionera" dina jordfelsbrytare med jämna mellanrum, helst minst två gånger per år.

I säkringsskåpet i din lägenhet finns, förutom säkringar, även jordfelsbrytarna monterade. En jordfelsbrytare kan beskrivas ungefär som ett automatiskt nödstopp som slår av elen i lägenheten om något händer som kan innebära fara för liv. Om det till exempel kommer in vatten i ett eluttag eller om en elektrisk apparat blir strömförande slår jordfelsbrytaren omedelbart från all ström.

För att komponenterna ska fungera när det behövs är det viktigt att de kontrolleras - något man gör enkelt på egen hand. Två gånger per år bör jordfelsbrytarna "motioneras" för att du ska kunna vara säker på att de fungerar. Detta gör du genom att trycka på TEST-knappen som sitter på jordfelsbrytarna. När du gör det fälls vippan ned och strömmen bryts. För att få igång elen igen för du upp vippan i "uppläge" igen och den ska då stanna i detta läge. Om den inte gör det kan du försöka några gånger till, annars behöver du kontakta en elektriker. Att vippan inte vill stanna i "uppläge" kan nämligen bero på att det finns ett elfel i din lägenhet eller på att jordfelsbrytaren gått sönder.

Observera att det är **du** som bostadsrättsinnehavare som har underhålls- och reparationsansvar för såväl säkringsskåpet som all elinstallation i din lägenhet. Genom att regelbundet kontrollera jordfelsbrytaren säkerställer du att den fungerar om det verkligen gäller.

